



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 24 lipca 2024 r.

ON-HK.9020.149.2024

Szanowny Pan
Maciej Wojtyszyn
Prezes Zarządu
AQUANET Mieścisko Sp. z o.o.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych pobranych próbek wody 2 lipca 2024 r. w ramach kontroli urzędowej i 15 lipca 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z **Wodociągu Publicznego Miłosławice** stwierdzam, że

woda przydatna do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 2 lipca 2024 r. z miejscowości Mieścisko, Os. Michałowskie 75 wykazały **nieakceptowalny parametr organoleptyczny tj. barwę** w ilości 20mgPt/l. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zarządca wodociągu zlecił pobór próbek wody 15 lipca 2024 r. z sieci Wodociągu Publicznego Miłosławice, badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Sprawozdania z badań:

- sprawozdanie z badań nr 889/W/24 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 2 lipca 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Mieścisko – ul. Zacisze 19;

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.pssn.wagrowiec@sanepid.gov.pl |
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

- sprawozdanie z badań nr 890/W/24 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 2 lipca 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Mieścisko – Os. Michałowskie 75;
- sprawozdanie z badań nr 271P/15.07.2024-1/Z Laboratorium Badania Wody AQUANET ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z 16 lipca 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Miłosławice – SUW Miłosławice;
- sprawozdanie z badań nr 271P/15.07.2024-2/Z Laboratorium Badania Wody AQUANET ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z 16 lipca 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Mieścisko – Zacisze 19;
- sprawozdanie z badań nr 271P/15.07.2024-3/Z Laboratorium Badania Wody AQUANET ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z 16 lipca 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Mieścisko – Osiedle Michałowskie 75;

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dagmara K...
Data: 2024.07.13 13:25:44 CEST

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat (za pośrednictwem e-mail)
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Wągrowieckiego (za pośrednictwem ePUAP)
2. Burmistrz Mieściska (za pośrednictwem ePUAP)

M.K.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 24 lipca 2024 r.

ON-HK.903.4.30.2024

Szanowny Pan
Maciej Wojtyszyn
Prezes Zarządu
AQUANET Mieścisko Sp. z o.o.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych pobranych próbek wody 17 maja 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **Wodociągu Publicznego Miłosławice** stwierdzam, że

woda przydatna do spożycia.

Sprawozdania z badań:

- sprawozdanie z badań nr 271P/17.05.2024-1/Z Laboratorium Badania Wody AQUANET ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 21 maja 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Miłosławice – SUW Miłosławice;
- sprawozdanie z badań nr 271P/17.05.2024-10/Z Laboratorium Badania Wody AQUANET ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 21 maja 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Miłosławice– Wągrowiecka 28 Szkoła;

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl |
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
[/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP](http://PSSEWagrowiec/SkrytkaESP)

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dagmara Kłobacz
Data: 2024.07.24 13:24:58 CEST

Otrzymują:

1. Adresat (za pośrednictwem e-mail)
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Wągrowieckiego (za pośrednictwem ePUAP)
2. Burmistrz Mieściska (za pośrednictwem ePUAP)

M.K.