



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Wągrowiec, 5 czerwca 2026 r.

ON-HK.903.179.2026

---

Sprawę prowadzi:	Robert Krakowiak +48 67 3497147 higiena_komunalna.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
------------------	---

---

## **Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko**

Dotyczy: monitoringu jakości wody w strefach zaopatrzenia w wodę, w których dostawa wody jest realizowana na zasadzie kupna wody od innego producenta wody.

### **Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Po zapoznaniu się z wynikiem badań laboratoryjnych pobranych próbek wody 11 maja 2026 r. w ramach kontroli urzędowej oraz po przeprowadzonych działaniach naprawczych w strefie zaopatrzenia w wodę – hurtowa dostawa wody - Jaroszewo Pierwsze, Kłodzin, Jaworówko. informuję, że

**woda przydatna do spożycia.**

#### **Sprawozdania z badań:**

- sprawozdanie z badań nr 517/W/26 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 13 maja 2026 r. próbki wody z sieci – Jaroszewo Pierwsze;
- uzupełnienie do sprawozdania sprawozdanie z badań nr 517/W/26 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 15 maja 2026 r. próbki wody z sieci – Jaroszewo Pierwsze;
- sprawozdanie z badań nr 457P/14.05.2026-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, Oddział Koziegłowy ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy z 20 maja 2026 r. próbki wody z sieci – Jaroszewo Pierwsze;
- sprawozdanie z badań nr N/1771/2026 Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań, Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznań z 28 maja 2026 r. próbki wody z sieci – Jaroszewo Pierwsze.

Wyniki badań próbki wody pobranej 11 maja 2026 r. w ramach kontroli urzędowej wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml. 14 maja 2026 r. na zlecenie zarządcy systemu zaopatrzenia w wodę pobrano próbki wody, analiza laboratoryjna nie wykazała przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Wągrowcu  
ul. Gnieźnińska 49| 62-100 Wągrowiec  
+48 672685680  
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26  
BDO: 000375832

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416 z późn. zm.),
- § 21 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Dagmara Kłosowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (e-Doręczenia)
2. Urząd Miasta i Gminy Mieścisko Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko (e-Doręczenia)